

Uzgodnienie 35MMD/K - 132/2016

z posiedzenia Zespołu Roboczego ds. uzgadniania dokumentacji projektowej działającego przy
ENERGA -OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Kartuzach w dniu: 2016-07-26

Zespół w składzie:

- | | | |
|------------------------------------|----------------------|-----|
| 1. Przewodniczący | -Michał Falkowski | MMD |
| 2. Z-ca przewodniczącego Sekretarz | -Karol Kierznikowicz | MMD |

rozpatrzyła dokumentację projektową na budowę:

Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi gminnej.

w miejscowości: **Grzybno**

nr działek: **ul. Zielona**

Inwestor: **Gmina Kartuzy.**

Autor projektu: mgr inż. Ł. Damps

Firma: **UP**

Nr uzgodnienia: **132/2016** z dnia: **2016-07-26**

ważne do dnia: **2017-07-25**

Uzgodniono pod względem kolizji z istn. siecią elektroenergetyczną z uwagami zespołu:

1. Rozpoczęcie i zakończenie prac zgłosić pisemnie do Rejonu Dystrybucji w Kartuzach
2. Na wszystkie przejścia poprzeczne kabli energetycznych przez ulicę zainstalować dwudzielne rury osłonowe.
3. Podczas prac w pobliżu istn. Sieci elektroenergetycznej zachować szczególną ostrożność (kable nn)
4. W miejscu zbliżeń i skrzyżowań proj. Urządzeń z istn. Siecią elektroenergetyczną prace prowadzić ręcznie.
4. Na odkryte kable energetyczne zainstalować dwudzielne rury osłonowe.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Kartuzach w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.

Załączniki:

1. Dokumentacja projektowa - 1 egz. / 1 arkusz

W imieniu zespołu:
ds. Dokumentacji Energetycznej

Karol Kierznikowicz



146/21

PVC-U SDR34 | 200 x 5,9
L=6 m 1,5 %
Rivb

Kd10
207,30
206,04
205,51

PVC-U SDR34 | 250 x 7,3
L=32 m 0,5 %

PVC-U SDR34 | 200 x 5,9
L=5 m 1,5 %

146/12

Kd5
209,18
207,59
207,09

PVC-U SDR34 | 315 x 9,2
L=21 m 0,5 %

Kd6
210,27
208,78

D4
209,09
205,50

PVC-U SDR34 | 200 x 5,9
L=5 m 1,4 %

PVC-U SDR34 | 200 x 5,9
L=23 m 0,5 %

D12
210,43
208,14

1200 x 5,9
39 m 1,4 %

1200 x 5,9
39 m 1,4 %

1200 x 5,9
39 m 1,4 %

1200 x 5,9
39 m 1,4 %

1200 x 5,9
39 m 1,4 %

1200 x 5,9
39 m 1,4 %

1200 x 5,9
39 m 1,4 %

1200 x 5,9
39 m 1,4 %

1200 x 5,9
39 m 1,4 %

1200 x 5,9
39 m 1,4 %

1200 x 5,9
39 m 1,4 %

1200 x 5,9
39 m 1,4 %

1200 x 5,9
39 m 1,4 %

1200 x 5,9
39 m 1,4 %

- Granica pasa drogowego
- Rury ochronowe dwudzielne
- Projektowana kanalizacja deszczowa
- PCV200, PCV250, PCV315
- Projektowane studnie kanalizacyjne Ø 1200
- Projektowany separator lamelowy DN1500
- Oznaczenie studni kanalizacyjnych (numer, rzędna wlotu, rzędna dna)

Operator
ENERGIA - OPERATOR
Oddział w Olsztynie
ul. 3. Maja 9
83-300 Olsztyn, Al. 45
T. +48 89 681 24 52
F. +48 89 681 11 90
N. 583 000 11 90

132/206
25
2 2. 26.07.2016
Kierownik
ds. Dokumentacji Energetycznej

146/18
146/14
146/17
146/15

| Usługi Projektowe | |
|---------------------|------------|
| os. Wybickiego 29/1 | |
| Investycja | Budowa k |
| Tytuł rysunku | Projekt ze |
| Funkcja | Imię |
| Opracował | mgr inż. Ł |
| Projektował | mgr inż. K |
| Sprawił | |
| Investor | Gmina Kar |