

KARTUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
83-300 KARTUZY, ul. Mściwoja II 4
NIP 589-14-35-089, REGON 191254198
tel. 58 681 02 46, 58 681 04 54, fax 58 681 02 09
Bank Millennium: 08 1160 2202 0000 0000 5775 6497
(B)

Gmina Kartuzy
ul. gen. Józefa Hallera 1
83-300 Kartuzy

**Warunki techniczne na wykonanie przykanalika deszczowego
z działki nr 130/4 w Klasztornej w Kartuzach.**

Kanalizacja deszczowa: Należy opracować i uzgodnić w KPWiK projekt techniczny przykanalika deszczowego. Przykanalik wykonać z rury PVC Ø 200 włączając go studni deszczowej o rzędnych 207,63/205,33. Przed przystąpieniem do projektowania przykanalika należy sprawdzić rzędne istniejących studni deszczowych oraz uzyskać pisemną zgodę właścicieli działek przez które przebiegać będzie przyłącze.

Warunki techniczne na wykonanie przykanalika deszczowego.

1. Na 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót, uzgodnionym z zarządcą drogi, właściciel przyłączanej nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Biurze Obsługi Klienta KPWiK Sp. z o.o. pisemne zgłoszenie rozpoczęcia budowy infrastruktury wod-kan (**DRUK P1_F01 d**)
2. Do zgłoszenia należy dołączyć:
 - ◆ kserokopię pozwolenia na budowę wydanego przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach,
 - ◆ kserokopię projektu budowy przyłącza deszczowego uzgodnionego przez ZUDP i KPWiK Sp. z o.o. wraz z uzgodnieniami (do wglądu)
 - ◆ kserokopię wymaganych uprawnień wykonawcy do prowadzenia robót wod-kan (lub informację, że uprawnienia są złożone w KPWiK Sp. z o.o.

- ♦ odpis z księgi wieczystej (lub inny dokument, z którego wynika prawo Wnioskodawcy do nieruchomości).

W przypadku współwłasności zgoda pozostałych właścicieli na zawarcie umowy z KPWiK Sp. z o.o.,

3. Zakres robót do wykonania których zobowiązany jest wykonawca w ramach budowy kanału deszczowego:

- wykop dla całego zakresu robót,
- zasypanie wykopu,
- montaż studni rewizyjnych deszczowych wraz z ułożeniem kanału deszczowego,
- montaż wpustów ulicznych,
- montaż studni włączeniowej na czynnym kolektorze deszczowym
- odtworzenie nawierzchni w miejscach budowy kanału deszczowego oraz przykanalików łączących wpusty z głównym kanałem.

Powyższe roboty powinny być wykonane przez zakład uprawniony do prowadzenia robót wodociągowo – kanalizacyjnych.



4. KPWiK Sp. z o.o. wystawia fakturę VAT – płatną w kasie

Przedsiębiorstwa lub przelewem bankowym - za niżej wymienione usługi:

- ♦ czynności związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej i z odbiorem robót na placu budowy,
- ♦ wszystkie usługi wykonane na zlecenie klienta.

Oplaty te naliczane są wg Cennika Oplat za Usługi zatwierdzonego przez Zarząd KPWiK Sp. z o.o.

5. Do sporządzenia protokołu odbioru inwestor musi dostarczyć pomiar geodezyjny powykonawczy wykonanych prac w ciągu 60 dni od zakończenia robót.
6. W przypadku nie przystąpienia do realizacji robót, warunki wydane przez spółkę KPWiK tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wydania.
7. Wydanie warunków nie oznacza zobowiązania do wybudowania sieci.


Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Kierownik Sieci Kanalizacyjnej

mar. Mieczysław Kamiński
upr. bud. 6255/Gd/94, upr. sanit. 6380/Gd/94