

Poziom porównawczy 150,00 m n.p.m.

Studnia	Długość trasy [m]	Zagłębienie dna kanału [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna terenu projektowanego
S139	0	1,87 / 1,96	168,93 / 168,84	170,80	170,80
S138	7	1,69	169,11	170,80	170,80
S137	28	1,69	168,51	170,20	170,20
S136	55	1,69	167,61	169,30	169,30
S135	74	1,69	166,81	168,50	168,50
S134	90	1,69	166,41	168,10	168,10
S133	118	1,69	165,11	166,80	166,80
S132	141	1,69	164,61	166,30	166,30
S131	168	1,69	163,91	165,60	165,60
S130	188	1,69	163,71	165,40	165,40
S129	212	1,69	163,61	165,30	165,30
S128	239	1,69	163,61	165,30	165,30
S127	262	1,69	163,31	165,00	165,00
S126	287	1,69	163,01	164,70	164,70
Sod[illegible]	293	1,69	163,01	164,70	164,70
S125	296	1,69	163,41	165,10	165,10
S124	318	1,69	164,31	166,00	166,00
S123	342	1,69	165,71	167,40	167,40
S122	355	1,69	166,31	168,00	168,00
S121	372	1,69	166,91	168,60	168,60
Sod7	380	1,69	166,91	168,60	168,60
S120	386	1,69	166,71	168,40	168,40
S119	394	1,69	166,01	167,70	167,70
S118	400	1,69	166,01	167,70	167,70
S117	418	2,01	164,19	166,20	166,20
S116	428	1,69	164,31	166,00	166,00
S115	446	2,06	163,04	165,10	165,10
S11[illegible]	457	1,69	163,31	165,00	165,00
S113	461	1,69	162,71	164,40	164,40

Odcinek	Odległości [m]	Średnice, materiał	Spadek
S139–S138	7	200×11,9 PE100_SDR17_sz	3,7 %
S138–S137	21	200×11,9 PE100_SDR17_sz	2,8 %
S137–S136	26	200×11,9 PE100_SDR17_sz	3,4 %
S136–S135	19	200×11,9 PE100_SDR17_sz	4,1 %
S135–S134	16	200×11,9 PE100_SDR17_sz	2,5 %
S134–S133	28	200×11,9 PE100_SDR17_sz	4,7 %
S133–S132	23	200×11,9 PE100_SDR17_sz	2,2 %
S132–S131	27	200×11,9 PE100_SDR17_sz	2,6 %
S131–S130	20	200×11,9 PE100_SDR17_sz	1,0 %
S130–S129	24	200×11,9 PE100_SDR17_sz	0,4 %
S129–S128	26	PE100_SDR17_sz 200×11,9	0,0 %
S128–S127	23	200×11,9 PE100_SDR17_sz	1,3 %
S127–S126	25	200×11,9 PE100_SDR17_sz	1,2 %
S126–Sod	6	PE100_SDR17_sz 200×11,9	0,0 %
Sod–S125	3	PE100_SDR17_sz 200×11,9	13,1 %
S125–S124	22	PE100_SDR17_sz 200×11,9	4,0 %
S124–S123	24	PE100_SDR17_sz 200×11,9	5,9 %
S123–S122	13	PE100_SDR17_sz 200×11,9	4,6 %
S122–S121	17	PE100_SDR17_sz 200×11,9	3,6 %
S121–Sod7	9	PE100_SDR17_sz 200×11,9	0,0 %
Sod7–S120	5	PE100_SDR17_sz 200×11,9	3,7 %
S120–S119	8	200×11,9 PE100_SDR17	9,0 %
S119–S118	6	PE100_SDR17_sz 200×11,9	0,0 %
S118–S117	18	200×11,9 PE100_SDR17_sz	10,1 %
S117–S116	11	PE100_SDR17_sz 200×11,9	1,1 %
S116–S115	18	200×11,9 PE100_SDR17_sz	7,0 %
S115–S11[illegible]	10	PE100_SDR17_sz 200×11,9	2,7 %
S11[illegible]–S113	4	PE100_SDR17_sz 200×11,9	13,6 %

Biuro Projektów i Nadzorów
w Budownictwie
BRANŻA SANITARNA
mgr inż. Roman Lesiak

83-324 Brodnica Górna Sznurki 114C
kom: 695-401-525

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz siecią wodociągową na terenie dz. nr 417/10,416/8,417/7,35/5,910,905,226/4,226/3,794,218,802,214/23,569, 186,1/26,1/4,2/53,2/55,2/32,2/28,2/34,12/3,273/1,268/1,14,267/1,264/1 obr. Kiełpino, dz. nr 228/2,227/2,51/3,51/2,51/1,86,99,120,41 obr. Mezowo, dz. nr 364,363/3,363/1,363/2,353,326/12,463/1,111/12, 304/32,304/34 obr. Dzierżążno. gm. Kartuzy

Inwestor: Gmina Kartuzy
Ul. Gen. J. Hallera 1
83-300 Kartuzy

Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej

Data: 2016	Skala: 1:500	Rys. nr 19

Projektował : mgr inż. Marcin Lesiak
nr upr. POM/0054/PBS/16

Sprawdził : mgr inż. Roman Lesiak
nr upr. 3580/Gd/88