

Poziom porównawczy 150,00 m n.p.m.

Studnia	Długość trasy [m]	Zagłębienie dna kanału [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna terenu projektowanego
S93	0	1,61	162,79	164,40	164,40
Sp		1,71	162,49	164,20	164,20
S92		1,71	162,29	164,00	164,00
S91	16	1,71	161,99	163,70	163,70
S90	38	1,71	160,79	162,50	162,50
S89	44	1,71	160,29	162,00	162,00
S88	67	1,71	160,29	162,00	162,00
S87	84	1,71	160,29	162,00	162,00
S86	116	1,71	161,29	163,00	163,00
S85	153	1,71	160,89	162,60	162,60
S84	168	1,71	160,79	162,50	162,50
S83	200	1,71	160,99	162,70	162,70
S82	229	1,71	161,69	163,40	163,40
S81	240	1,71	161,79	163,50	163,50
S80	261	1,71	161,29	163,00	163,00
S79	305	1,71	160,49	162,20	162,20
S78	352	1,71	160,89	162,60	162,60
S77	366	1,71	161,59	163,30	163,30
S76	415	1,71	161,29	163,00	163,00
S75	442	1,71	161,19	162,90	162,90
S74	492	1,71	161,29	163,00	163,00
S73	518	1,71	161,29	163,00	163,00
S72	578	1,71	160,29	162,00	162,00
S71	595	1,71	160,29	162,00	162,00
S70	646	1,71	160,99	162,70	162,70

Odcinek	Odległości [m]	Średnice, materiał	Spadek
S93–Sp	2	PE100_SDR17_sz 225×13,4	[illegible]
Sp–S92	3	PE100_SDR17_sz 225×13,4	[illegible]
S92–S91	11	225×13,4 PE100_SDR17_sz	2,8 %
S91–S90	21	225×13,4 PE100_SDR17_sz	5,6 %
S90–S89	7	225×13,4 PE100_SDR17_sz	7,4 %
S89–S88	23	PE100_SDR17_sz 225×13,4	
S88–S87	17		0,0 %
S87–S86	31	PE100_SDR17_sz 225×13,4	3,2 %
S86–S85	37	225×13,4 PE100_SDR17_sz	1,1 %
S85–S84	15	225×13,4 PE100_SDR17_sz	0,6 %
S84–S83	32	PE100_SDR17_sz 225×13,4	0,6 %
S83–S82	29	PE100_SDR17_sz 225×13,4	2,4 %
S82–S81	11	PE100_SDR17_sz 225×13,4	0,9 %
S81–S80	21	225×13,4 PE100_SDR17_sz	2,3 %
S80–S79	44	225×13,4 PE100_SDR17_sz	1,8 %
S79–S78	47	PE100_SDR17_sz 225×13,4	0,9 %
S78–S77	14	PE100_SDR17_sz 225×13,4	4,8 %
S77–S76	49	225×13,4 PE100_SDR17_sz	0,6 %
S76–S75	27	225×13,4 PE100_SDR17_sz	0,4 %
S75–S74	49	PE100_SDR17_sz 225×13,4	0,2 %
S74–S73	26	PE100_SDR17_sz 225×13,4	0,0 %
S73–S72	61	225×13,4 PE100_SDR17_sz	1,6 %
S72–S71	16	PE100_SDR17_sz 225×13,4	0,0 %
S71–S70	52	PE100_SDR17_sz 225×13,4	1,4 %

Biuro Projektów i Nadzorów
w Budownictwie
BRANŻA SANITARNA
mgr inż. Roman Lesiak

83-324 Brodnica Górna Sznurki 114C
kom: 695-401-525

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz siecią wodociągową na terenie dz. nr 417/10,416/8,417/7,35/5,910,905,226/4,226/3,794,218,802,214/23,569, 186,1/26,1/4,2/53,2/55,2/32,2/28,2/34,12/3,273/1,268/1,14,267/1,264/1 obr. Kiełpino, dz. nr 228/2,227/2,51/3,51/2,51/1,86,99,120,41 obr. Mezowo, dz. nr 364,363/3,363/1,363/2,353,326/12,463/1,111/12, 304/32,304/34 obr. Dzierżążno. gm. Kartuzy

Inwestor: Gmina Kartuzy
Ul. Gen. J. Hallera 1
83-300 Kartuzy

Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej

Data: 2016 | Skala: 1:500 | Rys. nr 21

Projektował : mgr inż. Marcin Lesiak, nr upr. POM/0054/PBS/16
Sprawdził : mgr inż. Roman Lesiak, nr upr. 3580/Gd/88