

Poziom porównawczy 150,00 m n.p.m.

Studnia	Długość trasy [m]	Zagłębienie dna kanału [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna terenu projektowanego	Odległości [m]	Średnice, materiał	Spadek
S237	0	1,60 / 1,69	181,70 / 181,61	183,30	183,30			
S236	6	1,69	181,31	183,00	183,00	6	PE100_SDR17_sz 200×11,9	5,2 %
S235	19	2,09	180,71	182,80	182,80	13	200×11,9 PE100_SDR17_sz	4,6 %
S234	49	1,69	178,81	180,50	180,50	30	200×11,9 PE100_SDR17_sz	6,3 %
S233	71	1,69	177,51	179,20	179,20	22	200×11,9 PE100_SDR17_sz	5,9 %
S232	95	1,69	176,31	178,00	178,00	24	200×11,9 PE100_SDR17_sz	5,1 %
S231	122	1,69	173,21	174,90	174,90	28	200×11,9 PE100_SDR17_sz	11,1 %
S230	131	1,69	172,61	174,30	174,30	9	200×11,9 PE100_SDR17_sz	7,0 %
S229	148	1,69	171,81	173,50	173,50	17	200×11,9 PE100_SDR17_sz	4,6 %
S228	166	1,69	170,91	172,60	172,60	18	200×11,9 PE100_SDR17_sz	5,0 %
S227	182	1,69	170,41	172,10	172,10	15	200×11,9 PE100_SDR17_sz	3,2 %
S226	205	1,69	169,41	171,10	171,10	23	200×11,9 PE100_SDR17_sz	4,3 %
S225	215	1,69	169,41	171,10	171,10	10	PE100_SDR17_sz 200×11,9	0,0 %
S224	231	1,69	168,81	170,50	170,50	16	200×11,9 PE100_SDR17_sz	3,7 %
S223	253	1,69	168,61	170,30	170,30	22	200×11,9 PE100_SDR17_sz	0,9 %
Sow4	256	1,69	168,61	170,30	170,30	3	PE100_SDR17_sz 200×11,9	0,0 %
S222	275	1,69	168,81	170,50	170,50	19	PE100_SDR17_sz 200×11,9	1,0 %
S221	300	1,69	169,51	171,20	171,20	26	PE100_SDR17_sz 200×11,9	2,7 %
S220	320	1,69	170,71	172,40	172,40	20	PE100_SDR17_sz 200×11,9	6,1 %
S219	331	1,69	171,21	172,90	172,90	11	PE100_SDR17_sz 200×11,9	4,7 %
S218	346	1,69	172,21	173,90	173,90	16	PE100_SDR17_sz 200×11,9	6,3 %
S217	365	1,69	174,31	176,00	176,00	18	PE100_SDR17_sz 200×11,9	11,6 %
S216	387	1,69	176,31	178,00	178,00	22	PE100_SDR17_sz 200×11,9	8,9 %
S215	390	1,69	176,31	178,00	178,00	3	PE100_SDR17_sz 200×11,9	0,0 %
S214	408	1,69	177,51	179,20	179,20	18	PE100_SDR17_sz 200×11,9	6,7 %
Sod5	412	1,69	177,51	179,20	179,20	4	PE100_SDR17_sz 200×11,9	0,0 %
S213	418	1,69	177,31	179,00	179,00	6	PE100_SDR17_sz 200×11,9	3,5 %
S212	426	1,69	176,71	178,40	178,40	8	200×11,9 PE100_SDR17_sz	7,7 %
S211	439	1,69	175,81	177,50	177,50	13	200×11,9 PE100_SDR17_sz	6,7 %
S210	452	1,69	174,81	176,50	176,50	13	200×11,9 PE100_SDR17_sz	7,6 %
S209	466	1,69	173,61	175,30	175,30	13	200×11,9 PE100_SDR17_sz	9,0 %
S208	477	1,69	173,11	174,80	174,80	11	200×11,9 PE100_SDR17_sz	4,4 %
S207	487	1,69	172,31	174,00	174,00	10	200×11,9 PE100_SDR17_sz	7,9 %
S206	491	1,69	171,91	173,60	173,60	4	PE100_SDR17_sz 200×11,9	10,0 %
S205	507	1,69	170,81	172,50	172,50	15	200×11,9 PE100_SDR17_sz	7,2 %
S204	510	1,69	170,81	172,50	172,50	4	PE100_SDR17_sz 200×11,9	0,0 %
S203	520	1,96	170,34	172,30	172,30	10	200×11,9 PE100_SDR17_sz	4,8 %
S202	530	2,02	169,58	171,60	171,60	10	200×11,9 PE100_SDR17_sz	7,7 %
S201	536	1,69	169,71	171,40	171,40	6	PE100_SDR17_sz 200×11,9	2,1 %
S200	546	1,69	169,31	171,00	171,00	10	200×11,9 PE100_SDR17_sz	4,0 %
S199	561	1,69	168,31	170,00	170,00	15	200×11,9 PE100_SDR17_sz	6,9 %
S198	570	1,69	167,81	169,50	169,50	9	200×11,9 PE100_SDR17_sz	5,4 %
S197	581	2,24	166,46	168,70	168,70	11	200×11,9 PE100_SDR17_sz	12,3 %
S196	591	2,26	166,14	168,40	168,40	10	200×11,9 PE100_SDR17_sz	3,2 %
S195	600	1,69	166,21	167,90	167,90	9	PE100_SDR17_sz 200×11,9	0,8 %

Biuro Projektów i Nadzorów
w Budownictwie
BRANŻA SANITARNA
mgr inż. Roman Lesiak

83-324 Brodnica Górna Sznurki 114C

kom: 695-401-525

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz siecią wodociągową na terenie dz. nr 417/10,416/8,417/7,35/5,910,905,226/4,226/3,794,218,802,214/23,569, 186,1/26,1/4,2/53,2/55,2/32,2/28,2/34,12/3,273/1,268/1,14,267/1,264/1 obr. Kiełpino, dz. nr 228/2,227/2,51/3,51/2,51/1,86,99,120,41 obr. Mezowo, dz. nr 364,363/3,363/1,363/2,353,326/12,463/1,111/12, 304/32,304/34 obr. Dzierżążno. gm. Kartuzy

Inwestor: Gmina Kartuzy
Ul. Gen. J. Hallera 1
83-300 Kartuzy

Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej

Data: 2016	Skala: 1:500	Rys. nr 16

Projektował : mgr inż. Marcin Lesiak
nr upr. POM/0054/PBS/16

Sprawdził : mgr inż. Roman Lesiak
nr upr. 3580/Gd/88