

Poziom porównawczy 150,00 m n.p.m.

Studnia	Długość trasy [m]	Zagłębienie dna kanału [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna terenu projektowanego
S70	0	1,61 / 1,71	161,09 / 160,99	162,70	162,70
S69	12	1,71	160,99	162,70	162,70
S68	35	1,71	161,09	162,80	162,80
S67	43	1,71	160,79	162,50	162,50
S66	59	1,71	160,59	162,30	162,30
Swo8	70	2,30	159,90	162,20	162,20
S65	72	2,30	159,90	162,20	162,20
S64	76	2,30	159,90	162,20	162,20
S63	93	1,71	161,29	163,00	163,00
S62	116	1,71	162,49	164,20	164,20
S61	132	1,71	162,99	164,70	164,70
S60	149	1,71	163,59	165,30	165,30
S59	163	1,71	164,29	166,00	166,00
S58	184	1,71	164,59	166,30	166,30
S57	192	1,71	164,69	166,40	166,40
S56	204	1,71	164,79	166,50	166,50
S55	228	1,71	165,09	166,80	166,80
S54	246	1,71	165,29	167,00	167,00
S53	265	1,71	165,79	167,50	167,50
S52	278	1,71	166,29	168,00	168,00
S51	296	1,71	166,89	168,60	168,60
S50	307	1,71	166,79	168,50	168,50
S49	318	1,71	166,99	168,70	168,70
S48	323	1,71	167,09	168,80	168,80
S47	336	1,71	167,19	168,90	168,90
S46	349	1,71	167,09	168,80	168,80
S45	352	1,71	167,09	168,80	168,80
S44	361	1,71	166,89	168,60	168,60
S43	375	1,71	166,49	168,20	168,20
S42	387	1,71	166,19	167,90	167,90
S41	389	1,71	166,19	167,90	167,90
S40	398	1,71	166,09	167,80	167,80
S39	399	1,71	166,09	167,80	167,80
S38	409	1,71	166,29	168,00	168,00
S37	417	2,24	165,76	168,00	168,00
S36	423	1,71	166,39	168,10	168,10
S35	434	1,71	166,59	168,30	168,30
S34	445	1,71	166,89	168,60	168,60
S33	460	1,71	167,29	169,00	169,00
S32	469	1,71	167,49	169,20	169,20
S31	472	1,71	167,49	169,20	169,20
S30	477	1,71	167,99	169,70	169,70
S29	482	1,80	167,90	169,70	169,70
S28	486	2,42	167,38	169,80	169,80
S27	491	1,75	168,05	169,80	169,80
S26	500	1,83	168,47	170,30	170,30
S25	503	1,71	168,39	170,10	170,10
S24	511	1,71	168,39	170,10	170,10

Odcinek	Odległości [m]	Średnice, materiał	Spadek
S70–S69	12	PE100_SDR17_sz 225×13,4	0,0 %
S69–S68	23	PE100_SDR17_sz 225×13,4	0,4 %
S68–S67	8	PE100_SDR17_sz 225×13,4	3,6 %
S67–S66	16	PE100_SDR17_sz 225×13,4	1,3 %
S66–Swo8	11	PE100_SDR17_sz 225×13,4	6,2 %
Swo8–S65	2		
S65–S64	4	PE100_SDR17_sz 225×13,4	0,0 %
S64–S63	17	PE100_SDR17_sz 225×13,4	8,1 %
S63–S62	23	PE100_SDR17_sz 225×13,4	5,2 %
S62–S61	15	PE100_SDR17_sz 225×13,4	3,3 %
S61–S60	18	PE100_SDR17_sz 225×13,4	3,4 %
S60–S59	13	PE100_SDR17_sz 225×13,4	5,2 %
S59–S58	22	PE100_SDR17_sz 225×13,4	1,4 %
S58–S57	8	PE100_SDR17_sz 225×13,4	1,3 %
S57–S56	11	PE100_SDR17_sz 225×13,4	0,9 %
S56–S55	24	PE100_SDR17_sz 225×13,4	1,2 %
S55–S54	18	PE100_SDR17_sz 225×13,4	1,1 %
S54–S53	19	PE100_SDR17_sz 225×13,4	2,6 %
S53–S52	13	PE100_SDR17_sz 225×13,4	3,7 %
S52–S51	19	PE100_SDR17_sz 225×13,4	3,2 %
S51–S50	10	PE100_SDR17_sz 225×13,4	1,0 %
S50–S49	12	PE100_SDR17_sz 225×13,4	1,7 %
S49–S48	5	PE100_SDR17_sz 225×13,4	2,1 %
S48–S47	13	PE100_SDR17_sz 225×13,4	0,8 %
S47–S46	13	PE100_SDR17_sz 225×13,4	0,8 %
S46–S45	3	PE100_SDR17_sz 225×13,4	0,0 %
S45–S44	9	PE100_SDR17_sz 225×13,4	2,3 %
S44–S43	14	PE100_SDR17_sz 225×13,4	2,8 %
S43–S42	11	PE100_SDR17_sz 225×13,4	2,6 %
S42–S41	2	PE100_SDR17_sz 225×13,4	0,0 %
S41–S40	9	PE100_SDR17_sz 225×13,4	1,1 %
S40–S39	1		
S39–S38	10	PE100_SDR17_sz 225×13,4	2,0 %
S38–S37	7	PE100_SDR17_sz 225×13,4	7,3 %
S37–S36	6	PE100_SDR17_sz 225×13,4	10,5 %
S36–S35	12	PE100_SDR17_sz 225×13,4	1,7 %
S35–S34	11		
S34–S33	15	PE100_SDR17_sz 225×13,4	2,7 %
S33–S32	9	PE100_SDR17_sz 225×13,4	2,1 %
S32–S31	2	PE100_SDR17_sz 225×13,4	0,0 %
S31–S30	6	PE100_SDR17_sz 225×13,4	8,5 %
S30–S29	5	PE100_SDR17_sz 225×13,4	1,9 %
S29–S28	4	PE100_SDR17_sz 225×13,4	11,8 %
S28–S27	5	PE100_SDR17_sz 225×13,4	15,0 %
S27–S26	9	PE100_SDR17_sz 225×13,4	4,6 %
S26–S25	3	PE100_SDR17_sz 225×13,4	2,7 %
S25–S24	8	PE100_SDR17_sz 225×13,4	0,0 %

Biuro Projektów i Nadzorów
w Budownictwie
BRANŻA SANITARNA
mgr inż. Roman Lesiak

83-324 Brodnica Górna Szturki 114C
kom: 695-401-525

Inwestor: Gmina Kartuzy
Ul. Gen. J. Hallera 1
83-300 Kartuzy

Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej

Data: 2016 | Skala: 1:500 | Rys. nr 22