

Poziom porównawczy 150,00 m n.p.m.

Studnia	Długość trasy [m]	Zagłębienie dna kanału [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna terenu projektowanego
S195	0	1,60 / 1,69	166,30 / 166,21	167,90	167,90
S194	4	1,69	166,21	167,90	167,90
S193	7	1,69	166,21	167,90	167,90
S192	18	1,69	165,81	167,50	167,50
S191	30	1,69	165,31	167,00	167,00
S190	40	1,69	165,31	167,00	167,00
[illegible]	45	2,33	164,67	167,00	167,00
S189	48	2,34	164,66	167,00	167,00
S188	56	2,02	164,78	166,80	166,80
S187	75	1,69	165,41	167,10	167,10
S186	92	1,69	165,61	167,30	167,30
S185	109	1,69	166,01	167,70	167,70
S184	122	1,69	166,21	167,90	167,90
S183	140	1,69	167,31	169,00	169,00
S182	161	1,69	168,21	169,90	169,90
S181	177	1,69	168,31	170,00	170,00
S180	193	1,93	168,37	170,30	170,30
S179	207	1,69	166,31	168,00	168,00
S178	232	2,19	166,81	169,00	169,00
S177	245	1,49	167,01	168,50	168,50
S176	276	1,69	167,71	169,40	169,40
S175	293	1,69	168,11	169,80	169,80
S174	311	1,69	168,11	169,80	169,80
S173	317	1,69	168,01	169,70	169,70
S172	337	1,69	168,01	169,70	169,70
S171	362	1,69	168,11	169,80	169,80
S170	380	1,69	168,01	169,70	169,70
S169	391	1,69	167,81	169,50	169,50
S168	409	1,69	167,31	169,00	169,00
S167	420	1,69	167,31	169,00	169,00

Odcinek	Odległości [m]	Średnice, materiał	Spadek
0–4	4	PE100_SDR17_sz 200×11,9	
4–7	3	PE100_SDR17_sz 200×11,9	0,0 %
7–18	11	PE100_SDR17_sz 200×11,9	3,7 %
18–30	12	PE100_SDR17_sz 200×11,9	4,3 %
30–40	10	PE100_SDR17_sz 200×11,9	0,0 %
40–45	6	PE100_SDR17_sz 200×11,9	11,6 %
45–48	3	PE100_SDR17_sz 200×11,9	0,1 %
48–56	8	PE100_SDR17_sz 200×11,9	1,5 %
56–75	19	PE100_SDR17_sz 200×11,9	3,3 %
75–92	16	PE100_SDR17_sz 200×11,9	1,2 %
92–109	17	PE100_SDR17_sz 200×11,9	2,3 %
109–122	13	PE100_SDR17_sz 200×11,9	1,5 %
122–140	18	PE100_SDR17_sz 200×11,9	6,2 %
140–161	21	PE100_SDR17_sz 200×11,9	4,3 %
161–177	16	PE100_SDR17_sz 200×11,9	0,6 %
177–193	16	PE100_SDR17_sz 200×11,9	0,4 %
193–207	14	PE100_SDR17_sz 200×11,9	15,0 %
207–232	26	PE100_SDR17_sz 200×11,9	1,9 %
232–245	13	PE100_SDR17_sz 200×11,9	1,6 %
245–276	31	PE100_SDR17_sz 200×11,9	2,3 %
276–293	17	PE100_SDR17_sz 200×11,9	2,4 %
293–311	18	PE100_SDR17_sz 200×11,9	0,0 %
311–317	7	PE100_SDR17_sz 200×11,9	1,5 %
317–337	20	PE100_SDR17_sz 200×11,9	0,0 %
337–362	25	PE100_SDR17_sz 200×11,9	0,4 %
362–380	18	PE100_SDR17_sz 200×11,9	0,6 %
380–391	10	PE100_SDR17_sz 200×11,9	2,0 %
391–409	19	PE100_SDR17_sz 200×11,9	2,6 %
409–420	10	PE100_SDR17_sz 200×11,9	0,0 %

Biuro Projektów i Nadzorów
w Budownictwie
BRANŻA SANITARNA
mgr inż. Roman Lesiak

83-324 Brodnica Górna Sznurki 114C
kom: 695-401-525

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz siecią wodociągową na terenie dz. nr 417/10,416/8,417/7,35/5,910,905,226/4,226/3,794,218,802,214/23,569, 186,1/26,1/4,2/53,2/55,2/32,2/28,2/34,12/3,273/1,268/1,14,267/1,264/1 obr. Kiełpino, dz. nr 228/2,227/2,51/3,51/2,51/1,86,99,120,41 obr. Mezowo, dz. nr 364,363/3,363/1,363/2,353,326/12,463/1,111/12, 304/32,304/34 obr. Dzierżążno. gm. Kartuzy

Inwestor: Gmina Kartuzy
Ul. Gen. J. Hallera 1
83-300 Kartuzy

Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej

Data: 20 16	Skala: 1:500	Rys. nr 17

Projektował : mgr inż. Marcin Lesiak, nr upr. POM/0054/PBS/16
Sprawdził : mgr inż. Roman Lesiak, nr upr. 3580/Gd/88