



LEGENDA:

- KABEL OŚWIETLENIDOWY ZIEMNY
- O PRZEKROJU ZGODNIE ZE SCHEMATEM IDEOWYM
- PRZEPUST KABLOWY W OŚLONIE RURIWEJ – DYK 50

OPRAWA OŚWIETLENIDOWA TYPU: LED 4000K,
29 W; 2900 lm; IP66; IK08 np. Plurio LED
NA STUPIE ALUMINIOWYM SAL-4D (4m)
NA FUNDAMENCIE BETONOWYM

BIURO GŁÓWNEGO PROJEKTANTA

PRONOBISSTUDIO

41-902 Bytom szkoła 10/46, tel. 32 724 23 57
email: biuro@pronobisstudio.pl

INWESTOR

TEMAT

ADRES

PROJEKTOWAŁ NR. UPRAWNIENI PODPIS

PIOTR ZAWODNY 18/7/94 PODPIS

SPRAWDZIŁ 24/97

KRYSZYŃA NOCÓN

BRANŻA FAZA DATA SKALA

IE PB STYCZEŃ 2018 1:500

TYTUŁ RYSUNKU

PLAN PROWADZENIA KABLI I USYTUOWANIA OPRAW

NR RYSUNKU

IE/01