

URZĄD MIEJSKI w Kartuzach  
KANCELARIA PODAWCZA

wpłynęło

01-02-2018

dnia

L.Dz. .... podpis .....

**GMINA KARTUZY**

Ul. HALLERA 1

83-300 KARTUZY

Sierakowice, 23 styczeń 2018 roku

Znak EOŚ - 299 /UP-K/MG/2018

Dot. Wniosku o usunięcie kolizji dotycząc projektu pn. "Koncepcja zagospodarowania parku przy ul. A. Majkowskiego w Kartuzach".

W nawiązaniu do złożonego wniosku o usunięcie kolizji z siecią oświetleniową EOŚ, w związku z realizowanym projektem pn. "Koncepcja zagospodarowania parku przy ul. A. Majkowskiego w Kartuzach", ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. wyraża zgodę na przebudowę sieci oświetleniowej po spełnieniu poniższych wymagań:

1. Opracować projekt budowlany usunięcia kolizji. Projekt uzgodnić z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
2. Przed posiedzeniem ZUDP trasę projektowanej przebudowy uzgodnić na etapie projektowania,
3. W projekcie usunięcia kolizji należy uwzględnić:
  - demontaż (unieczynnienie) istniejącej kablowej sieci oświetleniowej w obrębie parku przy ul. Majkowskiego, począwszy od sł. nr 1/2, TO-8042
  - przedłużenie istniejącej linii kablowej EOŚ biegnącej od TO-8042 do sł. nr 1/2 i wprowadzenie go na istniejący słup sieci napowietrznej przy ul. A. Majkowskiego nr 6/1. Zastosować kabel wg obliczeń, lecz nie mniej niż **YAKXS 4x25mm<sup>2</sup>**,
  - demontaż latarni o nr 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 1/4/2, 1/1/2/2, 1/2/2, 2/2/2, 3/2/2, 1/1/2, 2/1/2, 3/1/2, 4/1/2, 1/1/2/1/2, 1/2/1/2, 2/2/1/2,
  - powiązanie projektowanego oświetlenia z istniejącą siecią EOŚ i wykonanie „stałego podziału” na granicy stron,
4. Wszelkie materiały z demontażu stanowią własność EOŚ (przewody, wysięgniki, słupy, oprawy), należy je przekazać do EOŚ dokumentując protokołem demontażu na miejsce wskazane przez Kierownika RDRU Kaszuby.
5. Zasilanie projektowanej sieci oświetleniowej UG Kartuzy odbywać się będzie z odrębnego układu pomiarowego wg. warunków przyłączenia do sieci elektroener. ENERGA OPERATOR SA lub z sieci ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. jeżeli inwestor zdecyduje się przekazać projektowane oświetlenie bezpośrednio po wybudowaniu w konserwację EOŚ i wystąpić o Warunki Zasilania z sieci elektroenergetycznej EOŚ.
6. Prace będą wykonywane po dopuszczeniu i pod nadzorem pracowników ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o..
7. Prace wykonywać zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004.
8. Usunięcie kolizji zostanie wykonane Państwa kosztem i staraniem według opracowanego i uzgodnionego projektu usunięcia kolizji.
9. Przebudowana sieć oświetleniowa EOŚ (linia kablowa od TO-8042 do słupa sieci napowietrznej nr 6/1) pozostanie na własności ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. w ramach usunięcia kolizji.
10. Warunkiem przystąpienia do prac budowlano-montażowych związanych z usunięciem kolizji jest uzyskanie uzgodnienia końcowego projektu przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o.
11. Wykonawcą usunięcia kolizji może być firma wskazana przez Wnioskodawcę, posiadająca stosowne uprawnienia do wykonania prac i akceptowana przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o..
12. Odbiór techniczny usunięcia kolizji nastąpi na podstawie protokołów etapowych oraz protokołu odbioru końcowego z usunięcia kolizji.
13. Powyższe ustalenia ważne są przez okres 1-roku od daty niniejszego pisma.

Na podstawie niniejszego pisma ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. dokona stosownych czynności umożliwiających szybkie i sprawne załatwienie powyższej sprawy.

a/a EO

Z poważaniem

Kierownik  
Regionalnego Wydziału Realizacji Usług  
Północ  
Marek Szumusik