

Nr obwodu				01	G1	G2	G3	K1
Przeznaczenie	wyłacznik główny	Ochr.przeciwprzepięciowy	Sygnalizator obecności	Oswietlenie	Gniazda wtykowe	Ogrzewanie	Kurtyna	Monitoring
Pomieszczenie		typu 2	napięcia zasilającego	kasa	kasa	kasa	powietrza	(RACK)
Moc zainst.				max 0,2 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW

Inwestycja:
BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BIEŻNI WRAZ Z URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W KARUZACH, UL. 3 MAJA 34, DZ, NR 101/8, 101/10

Projektował branża elektryczna
mgr inż. Grzegorz Drelich
Uprawnienia: SLK/0605/POOE/04

AMIBUD CEZARY ILNICKI
59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 84
tel. 570486906, amibud@gmail.com

Inwestor:
GMINA KARUZY
UL. GEN. J. HALLERA 1
83-300 KARTUZY

branża elektryczna
Skala
Data: LUTY 2016
Nr rys. E-18
Arkusz 1/1

Tytuł rysunku: SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - ROZDZIELNICA KASY RK