

zasilanie z RGl

Aparaty zabudować w obudowie wolnostojącej na fundamencie, z daszkiem o II klasie izolacji, wyposażonej w zamek z kluczem patentowym

Nr obwodu	RG			R2	RK			
Przeznaczenie	wyłacznik główny	Ochr.przeciwprzepięciowy	Sygnalizator obecności	Zasilanie rozdzielni	Zasilanie rozdzielni	Rezerwa	Oświetlenie M2 – M11	Oświetlenie M1
Pomieszczenie	zasilanie z RGl	typu 1 i typu 2	napięcia zasilającego	R2	RK – Kasa		W pętli	
Moc zainst.				max 11 kW	max 4 kW		max 10 kW	max 1,2 kW

Inwestycja:
BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BIEŻNI WRAZ Z URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W KARUZACH, UL. 3 MAJA 34, DZ, NR 101/8, 101/10

Projektował branża elektryczna
mgr inż. Grzegorz Drelich
Uprawnienia: SLK/0605/POOE/04

AMIBUD CEZARY ILNICKI
59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 84
tel. 570486906, amibud@gmail.com

Inwestor:
GMINA KARUZY
UL. GEN. J. HALLERA 1
83-300 KARTUZY

branża elektryczna
Skala
Data: LUTY 2016
Nr rys. E-15 Arkusz 1/2

Tytuł rysunku: SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – ROZDZIELNICA R1