Mapa do celów projektowych
Skala 1:500

Województwo pomorskie, powiat kartuski
Gmina: Kartuzy–M, Obręb: 4
Działka nr 101/8
Sekcja 6.220.22.09.3
KERG: 6641.6173.2015

Mapę niniejszą sporządził:
Geodeta
inż. Grzegorz Krukowski
Nr upr. 21116
Kartuzy dnia 10.11.2015 r.

Usługi Geodezyjne Grzegorz Krukowski
83–300 Kartuzy, os. Wybickiego 1/19
tel. 607–533–337 grzegorz.krukowski@geodeta.pl
NIP 589–178–70–55 REGON 220522231

Układ współrzędnych płaskich: "2000"
Wysokościowy układ odniesienia: "Kronsztad 86"

Nie wykluczа się istnienia w terenie innych nie wyrażonych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
Mapa wykonana została bez ustalenia obciążeń gruntów podziemnych.
Mapa aktualna w odniesieniu do zakresu pod względem sytuacji, rzeźby terenu, uzbrojenia podziemnego, EGiB oraz ZUDP na dzień 10.11.2015.
Istniejąca runmeryczna mapa zasadnicza, pomiar bezpośredni.

Legenda:
- zakres opracowania

BRANŻA ELEKTRYCZNA

- RG Projektowana rozdzielnia główna
- RGI Istniejąca rozdzielnia główna
- R1 Projektowana rozdzielnia rejonu kasy
- R2 Projektowana rozdzielnia rejonu pompowni
- R3 Projektowana rozdzielnia rejonu północnego
- RK Rozdzielnia kasy
- M1-M3 Maszt oświetleniowy h=15m z oprawami LED według rys oświetlenia oraz i głośnikami i kamerami według rysunków inst. monitoringu i nagłośnienia
- M4-M10 Maszt oświetleniowy h=16m z oprawami LED według rys oświetlenia oraz i głośnikami i kamerami według rysunków inst. monitoringu i nagłośnienia
- ZG... Słup h=6mz zestawem głośnikowym
- Projektowana trasa kablowa
- Projektowana osłona rurowa
- Trasa kablowa do likwidacji
- Projektowana trasa kabli sterowniczych w postaci rur PCV
- SK. Studnia kablowa z polìwęglanu 500x500mm glegokośc 500mm z pokrywą pod ruch kołowy 12T
- ST.. Studzienka sportfix z pokrywą przeznaczoną pod ruch pieszy typu np. typu W 7460 i nasadą 7400 produkcji Hauraton
- Trasa kablowa do likwidacji
- LL Latarnia oswietleniowa do likwidacji
- PWZ Pompownia wody do zraszaczy
- EZ Elektrozawór uzupełniania wody w zbiorniku
- CP Zespół Czujników poziomu wody
- ZG... Zestaw głośnikowy montowany na dedykowanym słupie lub maszcie oswietleniowym - szczebóły na planie okablowania nagłośnienia

Całość oporników wokół bieżni należy rozebrać

LEGENDA:
1 – Bieżnia dł. 400m, 4/6 torów, naw. syntetyczna (kategoria VB)
2 – Boisko z nawierzchnią z trawy naturalnej z polem gry 66x102m
3 – Rzutnia do pchnięcia kulą z nawierzchnią z mączki ceglanej
4 – Istniejące trybuny od strony południowej
5 – Istniejące trybuny na skarpie północnej przewidziane do rozbiórki
6 – Istniejące trybuny dla kibiców gości
7 – Wydzielone na istniejącej trynunie miejsce dla komentatora i sędziów zawodów lekkoatletycznych
8 – Wiata stadionowa dla zawodników rezerwowych na 16 miejsc
9 – Miejsce postojowe dla służb ratunkowych
10– Stojak na rowery sześciostanowiskowy (2szt.)
11– Kontener stalowy kasy biletowej/punkt ochrony 2,5x3m

- Granice działek nr 101/8, 101/10, 101/7
- Istniejące ogrodzenie przewidziane do przeniesienia
- Projektowane ogrodzenie bieżni wys. 1,2m
- Projektowane ogrodzenie terenu wys. 2,2m
- Istniejące ogrodzenia przewidziane do rozbiórki
- Trawa naturalna
- Kostka betonowa gr. 6cm
- Kostka betonowa gr. 8cm
- Skarpa
- Skarpa przewidziana do wzmocnienia
- Istniejące trybuny przewidziane do rozbiórki
- Drzewa przewidziane do wycinki (decyzja pozwolenia na wycinkę uzyskana będzie wg odrębnego postępowania administracyjnego)

BRANŻA SANITARNA

- kanalizacja deszczowa projektowana
- studnia betonowa ø1200,1000mm
- studnia systemowa ø425
- rura drenarska ø80, 100 i 125 z otuliną filtracyjną z włókna polipropylenowego
- wpust uliczny deszczowy z koszem osadnikowym 0,5m i włazem deszczowym klasy D400
- instalacja nawadniająca PEHD Dz 63 mm
- istniejąca zewnętrzna instalacja wodociągowa – do likwidacji

Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Świerczewskiego 84, 59–930 Pieńsk, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com		Branża: elektryczna	Skala: 1:500
Inwestycja: BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BIEŻNI WRAZ Z URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W KARUZACH, UL. 3 MAJA 34, DZ, NR 101/8, 101/10	Inwestor: GMINA KARUZY UL. GEN. J. HALLERA 1 83–300 KARTUZY	LUTY 2016	Nr rys. E–1
	Projektant branży elektrycznej: mgr inż. Grzegorz Drelich		
	Uprawnienia: SLK/0605/P00E/04		
Tytuł rysunku: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W TERENIE			