

Aparaty zabudować w obudowie wolnostojącej na fundamencie, z daszkiem o II klasie izolacji, wyposażonej w zamek z kluczem patentowym

Nr obwodu			
Przeznaczenie	ZW1, ZW2 przekaźniki impulsowe (bistabilne) WB-1UN	Sterownik CPA-net sterujący oświetleniem	
Pomieszczenie	do ręcznego załączania i wyłączania funkcji oświetl.	terenu wokół bieżni stadionu	
Moc zainst.			

Inwestycja:
BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BIEŻNI WRAZ Z URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W KARUZACH, UL. 3 MAJA 34, DZ, NR 101/8, 101/10

Projektował branża elektryczna
mgr inż. Grzegorz Drelich
Uprawnienia: SLK/0605/POOE/04

AMIBUD CEZARY ILNICKI
59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 84
tel. 570486906, amibud@gmail.com

Inwestor:
GMINA KARUZY
UL. GEN. J. HALLERA 1
83-300 KARTUZY

branża elektryczna
Skala
Data: LUTY 2016
Nr rys. E-14
Arkusz 4/5

Tytuł rysunku: SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - ROZDZIELNICA GŁÓWNA - RG