

L. dz. 1696/16 (7)

Kartuzy 2016-02-18

Gmina Kartuzy
ul. Hallera 1
83-300 Kartuzy

**Warunki techniczne na wykonanie przykanalika deszczowego
z działki nr 101/8 w ul. 3- Maja w Kartuzach.**

Kanalizacja deszczowa: Należy opracować i uzgodnić w KPWiK projekt techniczny przykanalika deszczowego. Przykanalik wykonać z rury PVC Ø 200 włączając go studni deszczowej o rzędnych 224,19/221,29. Przed przystąpieniem do projektowania przykanalika należy sprawdzić rzędne istniejących studni deszczowych oraz uzyskać pisemną zgodę właścicieli działek przez które przebiegać będzie przyłącze.

Warunki techniczne na wykonanie przykanalika deszczowego.

1. Na 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót, uzgodnionym z zarządcą drogi, właściciel przyłączanej nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Biurze Obsługi Klienta KPWiK Sp. z o.o. pisemne zgłoszenie rozpoczęcia budowy infrastruktury wod-kan (**DRUK P1_F01 d**)
2. Do zgłoszenia należy dołączyć:
 - ♦ kserokopię pozwolenia na budowę wydanego przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach,
 - ♦ kserokopię projektu budowy przyłącza deszczowego uzgodnionego przez ZUDP i KPWiK Sp. z o.o. wraz z uzgodnieniami (do wglądu)
 - ♦ kserokopię wymaganych uprawnień wykonawcy do prowadzenia robót wod-kan (lub informację, że uprawnienia są złożone w KPWiK Sp. z o.o.

- ♦ odpis z księgi wieczystej (lub inny dokument, z którego wynika prawo Wnioskodawcy do nieruchomości).
- W przypadku współwłasności zgoda pozostałych właścicieli na zawarcie umowy z KPWiK Sp. z o.o.,

3. Zakres robót do wykonania których zobowiązany jest wykonawca w ramach budowy kanału deszczowego:
- wykop dla całego zakresu robót,
 - zasypanie wykopu,
 - montaż studni rewizyjnych deszczowych wraz z ułożeniem kanału deszczowego,
 - montaż wpustów ulicznych,
 - montaż studni włączeniowej na czynnym kolektorze deszczowym
 - odtworzenie nawierzchni w miejscach budowy kanału deszczowego oraz przykanalików łączących wpusty z głównym kanałem.

Powyższe roboty powinny być wykonane przez zakład uprawniony do prowadzenia robót wodociągowo – kanalizacyjnych.

4. KPWiK Sp. z o.o. wystawia fakturę VAT – płatną w kasie Przedsiębiorstwa lub przelewem bankowym - za niżej wymienione usługi:
- ♦ czynności związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej i z odbiorem robót na placu budowy,
 - ♦ wszystkie usługi wykonane na zlecenie klienta.

Oplaty te naliczane są wg Cennika Oplat za Usługi zatwierdzonego przez Zarząd KPWiK Sp. z o.o.

5. Do sporządzenia protokołu odbioru inwestor musi dostarczyć pomiar geodezyjny powykonawczy wykonanych prac w ciągu 60 dni od zakończenia robót.
6. W przypadku nie przystąpienia do realizacji robót, warunki wydane przez spółkę KPWiK tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wydania.
7. Wydanie warunków nie oznacza zobowiązania do wybudowania sieci.

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Kierownik Siedz. Kanalizacyjnej

 mgr Mieczysław Kamiński
upr. bud. 6255/Gr/94, upr. sanit. 6380/Gd/94