

Nr obwodu	SZ	Cp	ZD
Przeznaczenie	Sterownik zraszaczy czujnik deszczu	sonda odniesienia/poziom1/ poziom2 / poziom3	Zawór elektromagnetyczny
Pomieszczenie	zasilanie elektrozaworów 15 szt	.../zab. przed suchobiegiem/dopuszczaie wody otwórz/dop. wody zmknik	dopuszczanie wody
Moc zainst.			Zabuduje inwestor w ramach odrębnego opracowania

Inwestycja:
BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BIEŻNI WRAZ Z URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W KARUZACH, UL. 3 MAJA 34, DZ, NR 101/8, 101/10

Projektował branża elektryczna
mgr inż. Grzegorz Drelich
Uprawnienia: SLK/0605/POOE/04

AMIBUD CEZARY ILNICKI
59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 84
tel. 570486906, amibud@gmail.com

Inwestor:
GMINA KARUZY
UL. GEN. J. HALLERA 1
83-300 KARTUZY

branża elektryczna
Skala
Data: LUTY 2016
Nr rys. Arkusz
E-16 3/4

Tytuł rysunku: SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - ROZDZIELNICA R2