

- RG Projektowana rozdzielnia główna
- RGI Istniejąca rozdzielnia główna
- R1 Projektowana rozdzielnia rejonu kasy
- R2 Projektowana rozdzielnia rejonu pompowni
- R3 Projektowana rozdzielnia rejonu północnego
- RK Rozdzielnia kasy
- PWZ pompownia wody do zraszaczy
- kabel YKY3x4 obw. G1 - zasilanie gniazd w studniach (prowadzony w kanalizacji)
- kabel YKY3x4 obw. G2 - zasilanie gniazd w studniach (prowadzony w kanalizacji)
- kabel YKY3x4 obw. G3 - zasilanie gniazd w studniach (prowadzony w kanalizacji)
- kabel YKY3x4 obw. G4 - zasilanie gniazd w studniach (prowadzony w kanalizacji)
- kabel YKY3x4 obw. G5 - zasilanie gniazd w studniach (prowadzony w kanalizacji)
- kabel YKY3x4 obw. G6 - zasilanie gniazd w studniach (prowadzony w kanalizacji)
- kabel YKY3x4 obw. G7 - zasilanie gniazd w studniach (prowadzony w kanalizacji)
- kabel YKY3x4 obw. G8 - zasilanie gniazd w studniach (prowadzony w kanalizacji)
- kabel YKY3x4 obw. G9 - zasilanie tablicy wyników (prowadzony w kanalizacji)
- kabel YKY5x35 - zasilanie RG z RGI
- kabel YKY5x25 zasilanie R1 z RG
- kabel YKY5x16 zasilanie R2 z R1
- kabel YKY5x25 zasilanie R3 z RG
- kabel YKY5x6 zasilanie RK z R1
- kabel YKYeky5x6 obw. R3.PW - zasilanie pompowni zraszaczy
- projektowana osłona rurowa
- gniazda wtykowe 230V IP-44 montowane w studniach

Jednostka projektowa:
AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pieńsk, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com

Bronza: elektryczna

Skala: 1:500

Inwestycja:
BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BIEŻNI WRAZ Z URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W KARUZACH, UL. 3 MAJA 34,
DZ, NR 101/8, 101/10

Inwestor:
GMINA KARUZY
UL. GEN. J. HALLERA 1
83-300 KARTUZY

LISTOPAD 2017

Nr rys. E-3A

Projektant branży elektrycznej:
mgr inż. Grzegorz Drelich
Uprawnienia: SLK/0605/POOE/04

Tytuł rysunku:
PLAN KABLI ZASILAJĄCYCH