RZUTNIA DO RZUTU MŁOTEM I DYSKIEM Z KONCENTRYCZNYMI KOŁAMI



KOŁA KONCENTRYCZNE DO RZUTU DYSKIEM I MŁOTEM



PRZEKRÓJ A–A



KOŁO DO RZUTU DYSKIEM I MŁOTEM
Beton C25/30, W8, F150, z warstwą wierzchnią zabezpieczoną przeciwwilgociowo, gr. 20cm, zbrojony siatką stalową lub element gotowy,
folia PE 0,2mm, dalsze warswty podbudowy

Obrzeże 8x30x100cm
pokryte naw. syntetyczną zakola
Ława betonowa z oporem
C12/15
Podsypka piaskowa

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA BOISKA PIŁKARSKIEGO
Trawa naturalna z rolki o parametrach trawy sportowej gr. 30–40mm
Warstwa wegetacyjna mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem gr. 18cm po zwałowaniu
Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczona do Is>0,97, gr. 30cm
Drenaż i system zraszania wg projektu branżowego
Nasyp z podsypki piaszczysto–żwirowej zagęszczony do Id≥0,7 o gr. min. 30cm
Geotkanina separująco–wzmacniająca 200g/m2
Sprofilowane i zagęszczone istniejące nośne podłoże gruntowe, dno koryta znajduje się na głębokości min. 0,8m pod pow. terenu czyli na poziomie 223,90mnpm

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA CZĘŚCI ZAKOLA WSCHODNIEGO
Nawierzchnia syntetyczna gr. 13–14mm jak w Certyfikacie IAAF
Beton asfaltowy AC11S gr. 3cm,
Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm,
Warstwa wyrównawcza: miał kamienny fr. 0–4mm, gr. 5cm, stabilizow. mech.
Warstwa nośna: kruszywo łamane ze skał magmowych fr. 4–31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm
Warstwa odcinająca: piasek średnioziarnisty, gr. 20cm po zagęszczeniu do Is≥1,
Kruszywo łamane ze skał magmowych, fr. 0–31,5mm, gr. 50cm, zagęszczone do Is≥0,98
Georuszt trójosiowy (heksagonalny) rodzaju 3 ułożony na geotkaninie separacyjnej (rozdzielającej)
Sprofilowane istniejące nośne podłoże gruntowe, dno koryta znajduje się na głębokości min. 1m pod pow. terenu, czyli na poziomie 223,70mnpm

SCHEMAT ODWODNIENIA KOŁA



Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Świerczewskiego 84, 59–930 Pieńsk, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com		Projekt: budowlany	Skala: 1:140/35
Inwestycja: BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BIEŻNI WRAZ Z URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W KARUZACH, UL. 3 MAJA 34, DZ. NR 101/8, 101/10, 101/7, Obr. 4	Inwestor: GMINA KARUZY UL. GEN. J. HALLERA 1 83–300 KARTUZY	Data: LUTY 2016	Nr rys. 05W
	Projektant branży architektonicznej: mgr inż. arch. Przemysław Zagórski Uprawnienia: 66/07/DOIA	Podpis:	
Tytuł rysunku: RZUTNIA DO RZUTU MŁOTEM I DYSKIEM	Projektant branży konstrukcyjno – budowlanej: inż. Witold Jaśkiewicz Uprawnienia: 127/DOŚ/04		