



Nr obwodu			
Przeznaczenie	ZESTAW GNAZD NP PCE TYPU GNEZNO 9022153 – zabudowac w obudowie szafki rozdzielczej	Grzałka szafki oświetleniowej	
Pomieszczenie	Zestaw gniazd 2x16A 3f +3x10/16A 1f z zabezpieczeniami	30W 230V IP54	
Moc załinst.	max 6 kW		
Inwestycja: BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BIEŻNI WRAZ Z URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W KARUZACH, UL. 3 MAJA 34, DZ, NR 101/8, 101/10			
Projektował branża elektryczna mgr inż. Grzegorz Drelich		Inwestor: GMINA KARUZY UL. GEN. J. HALLERA 1 83-300 KARTUZY	
Uprawnienia: SLK/0605/P00E/04		branża elektryczna	Skala
		Data: LUTY 2016	Nr rys. Arkusz E-142/5
Tytuł rysunku: SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – ROZDZIELNICA GŁÓWNA – RG			