

L. dz. ...2387/2019

Kartuzy 2019 - 05- 15

KARTUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
83-300 KARTUZY, ul. Mściwoja II 4
NIP 589-14-35-089, REGON 191254198
tel. 58 681 02 46, 58 681 04 54, fax 58 681 02 09
Bank Millennium: 08 1160 2202 0000 0000 5775 6497
(8)

VLATRAKT – Łukasz Kitowski
ul. Leśna 1A/1
83 – 300 Kartuzy

Warunki techniczne dla przebudowy drogi gminnej nr 155251G w miejscowości Staniszewo.

I. Wodociąg:

Należy przebudować istniejące przyłącza wodociągowe z rury stalowej na rurę PE Ø 40 PN 10 od miejsca włączenia w sieć wodociągową rozdzielczą do granicy posesji.

II. Kanalizacja sanitarna: nie dotyczy

III Kanalizacja deszczowa:

Należy zaprojektować i wykonać kanalizację deszczową na przebudowywanym odcinku. Z uwagi na konieczność włączenia nowego kanału deszczowego do istniejącego o średnicy 200, nowy kanał należy wykonać z rur o średnicy co najmniej 500 mm w celu zapewnienia niezbędnej retencji kanałowej.

Warunki wykonania przyłączy wodociągowych oraz budowy sieci deszczowej.

Na 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót, właściciel przyłączanej nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Biurze Obsługi Klienta KPWiK Sp. z o.o. pisemne zgłoszenie rozpoczęcia budowy infrastruktury wod-kan (DRUK P1_F01 d).

1. Do zgłoszenia należy dołączyć:

- ◆ kserokopię projektu budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego uzgodnionego przez KPWiK Sp. z o.o. (do wglądu),

- ◆ uzgodnienie z zarządcą / właścicielem drogi/ działki na wbudowanie projektowanej infrastruktury.
 - ◆ kserokopię wymaganych uprawnień wykonawcy do prowadzenia robót wod-kan (lub informację, że uprawnienia są złożone w KPWiK Sp. z o.o.),
 - ◆ odpis z księgi wieczystej (lub inny dokument, z którego wynika prawo Wnioskodawcy do nieruchomości),
W przypadku współwłasności zgoda pozostałych właścicieli na zawarcie umowy z KPWiK Sp. z o.o.,
2. Zakres robót, do wykonania których zobowiązany jest wykonawca w ramach budowy przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego:
- wykop dla całego zakresu robót, łącznie z odkryciem rurociągu miejskiego z właściwym jego zabezpieczeniem,
 - wykonanie podejścia pod wodomierz i ułożenie rur na odcinku od podejścia pod wodomierz do rurociągu miejskiego.
 - budowa studzienki wodomierzowej – jeżeli taka jest przewidziana w dokumentacji projektowej,
 - połączenie węzła włączeniowego z rurociągiem ułożonym przez wykonawcę przyłącza wodociągowego,
 - próba szczelności i dezynfekcja rurociągu ,
 - płukanie przyłącza,
 - wykonanie kolektora deszczowego wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi,
 - uruchomienie przyłącza celem pobrania prób wody do analizy bakteriologicznej,
 - zasypianie wykopu, montaż skrzynki ulicznej dla zasuwy przyłączeniowej, montaż tabliczek informacyjnych dla armatury (tabliczki wg wzoru stosowanego w KPWiK), odtworzenie nawierzchni w miejscach budowy przyłącza.

Powyższe roboty powinny być wykonane przez zakład uprawniony do prowadzenia robót wodociągowo – kanalizacyjnych

3. KPWiK Sp. z o.o. wystawia fakturę VAT – płatną w kasie Przedsiębiorstwa lub przelewem bankowym - za niżej wymienione usługi:
- ◆ wykonanie przez KPWiK Sp. z o.o. wyłączenia i włączenia sieci wodociągowej rozdzielczej.
 - ◆ nadzór nad prowadzonymi pracami na sieciach wod-kan.
 - ◆ czynności związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej i z odbiorem robót na placu budowy,
 - ◆ opłatę za wodę zużytą do próby szczelności i do płukania przyłącza wodociągowego – opłata naliczana jest wg taryf i stawek opłat za wodę zatwierdzonych Uchwałą Rady Miasta Kartuzu,

- ♦ wszystkie usługi wykonane na zlecenie klienta.

Oplaty te naliczane są wg Cennika Oplat za Usługi zatwierdzonego przez Zarząd KPWiK Sp. z o.o.

4. Do sporządzenia protokołu odbioru inwestor musi dostarczyć pomiar geodezyjny powykonawczy wykonanych prac oraz pozytywny wynik badania wody z nowo wybudowanego przyłącza w ciągu 60 dni od dnia przyłączenia.
5. Po podpisaniu protokołu odbioru KPWiK nieodpłatnie montuje wodomierz we wcześniej przygotowanym węźle wodomierzowym i właściciel nieruchomości podpisuje umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
6. Nie podpisanie umowy będzie podlegało sankcjom przewidzianym w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
7. W przypadku nie przystąpienia do realizacji robót, warunki wydane przez Spółkę KPWiK tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Kierownik Sieci Kanalizacyjnej
 mgr Mieczysław Kamiński
upr. bud. 6255/Gd/94, upr. kanit. 6380/Gd/94

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
KIEROWNIK
Działu Uzgodnień i Odbiorów
 Ryszard Elas
Nr upr. 4932/Gd/91