



istn. rozdzielnia RG– rozbudowc

o obwód oświetlenia zewnętrznego



Istn. rozdzielnię RG rozbudowac o zabezpieczenie obw. oświetleniowego
Proj. obwód oświetleniowy sterowany za pomocą zegara astronomicznego
Zaznaczone słupy uzienić.
Proj. obwód wykonać kablem YKY 5x2,5, pod kostką kabel układać
w ruze ochronnej.



LEGENDA:

- Projektiowany kabel oświetleniowy typu YKY 5x2,5
- Stupa oświetleniowy h=4m, RAL 9005. Oprawa kloszowa Auris z źródłem LED 54W
- proj. uziom prętlowy lub poziomy
- istn. rozdzielnia RG– rozbudowac o ośw. zewnętrzne

BUREO PROJEKTOWE: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE EL-PL P. I usk, Z. Kuczkowski, K. Hinc ul. Słoneczna 10D 83-300 Łepallice		
FAZA	Projekt budowlany	
BRANZA	ELEKTRYCZNA	
sporządził	MR. UPRAMNIEN	PODPIS
nr. Hinc Krzysztof	POM/0004/PWCE/11	
INWESTOR:	GMINA KARTLIZY ul. Gen. J. Hallera 1 83-300 Kartuszy	
ADRES:	ul. Chmielarska 1, 83-324 Brodnica Górna dz. nr 235/1, 360 Brodnica	
OBIEKT	Mury oporowe oraz dostawianie wejścia głównego na teren szkoły dla osób niepełnosprawnych	
PRZEMIER	Schemat jednokreskowy	
SYMBOŁ RYS.		
DATA 02.2019	E-2	