

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

I.7011.2.1.2024.JWZ

Kartuzy, dnia 06.02.2024 r.

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR I.7011.2.1.2024.JWZ

Urząd Miejski w Kartuzach poniżej zamieszcza wyjaśnienie do zapytania ofertowego nr I.7011.2.1.2024.JWZ z dnia 01.02.2024R.r. dotyczącego wykonania audytów fotowoltaicznych dla wybranych obiektów użyteczności publicznej w ramach zadania „**Słońce dla Gminy Kartuzy – Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kartuzy**” - część I i część II.

Analiza konstrukcji i stanu technicznego dachu wraz z doбором systemu montażowego powinna być przeprowadzona na podstawie ekspertyzy technicznej dachu, która oceni nośność dachu i możliwość rozmieszczenia konkretnego obciążenia konstrukcji wsporczej i całej instalacji, biorąc również pod uwagę obciążenie dachu śniegiem lub silnym wiatrem. Ekspertyza techniczna musi być wykonana przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Istnieje możliwość wycofania złożonej już oferty i złożenie nowej we wskazanym terminie.

Zastępca Burmistrza Kartuz

Wojciech Jaworowski

.....
(Podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a